



شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

معاونت مهندسی - دفتر کنترل کیفی کالا

مشخصات فنی رکاب خط گرم



کد مدرک	ویرایش مدرک	تاریخ آخرین بازبینی

تهیه کننده :	تایید کننده :	تصویب کننده :

مشخصات فنی کالا

صفحه 1 از 3

نوع کالا :		رکاب خط گرم	
کد کالا :		تاریخ آخرین ویرایش :	فرم شماره : 1
استاندارد مورد استناد		استاندارد وزارت نیرو	
جنس گیره اصلی و بدنه کلمپ		آلیاژ آلومینیوم	
جنس قسمت انشعاب کلمپ		آلیاژ آلومینیوم	
جنس واشر تخت		فولاد نرم	
جنس واشر فنری		فولاد	
جنس مهره		فولاد	
قطر قسمت سیم گیر		میلیمتر	6.75 – 18.8
اندازه ها		طبق شکل پیوست	





جدول امتیاز فنی کالا

صفحه 3 از 3

نوع کالا :	کلمپ خط گرم
کد کالا :	تاریخ آخرین ویرایش : 89/6/6 فرم شماره : 2

نام شرکت سازنده :	خدمات پس از فروش :
کشور سازنده :	دستورالعمل نصب :
سال ساخت :	دستورالعمل نگهداری :
مدت گارانتی :	نحوه ارائه آموزش :

استاندارد مورد استناد	استانداردهای وزارت نیرو
-----------------------	-------------------------

ردیف	عنوان مشخصه	واحد	مقدار	امتیاز فنی
			پیشنهادی	پایه تخصیصی
1	جنس رکاب	-		10
2	جنس گیره اصلی و بدنه کلمپ	-		15
3	جنس چشمی کلمپ و استحکام آن	-		10
4	همخوانی قطعات مختلف از نظر جنس و نوع آن	-		15
5	اندازه ها			10
6	جنس پیچها	میلیمتر		10
7	آزمونها	نوعی		*
		جاری		*
		توافقی		*
8	وزن کل	کیلو گرم		5
9	بسته بندی	-		5
	حسن سابقه فنی ، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی ، دقت و ظرافت کار و گارانتی			20
	جمع امتیاز فنی			100

* : مطابق استاندارد الزامی است .