



شرکت توزیع نیروی برق نواحی استان تهران

معاونت مهندسی و نظارت

مشخصات و امتیاز فنی کرپی و روبنده

کد مدرک	ویرایش مدرک	تاریخ آخرین بازبینی

تهیه کننده :	تایید کننده :حسین اردکانی	تصویب کننده :فرهاد ورپشتی



صفحه 1 از 2

مشخصات فنی کالا

نوع کالا:		کرپی و روبنده	
کد کالا:	تاریخ آخرین ویرایش:	فرم شماره: 1	
استاندارد مورد استناد			
جنس	-	فولاد	
ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	میکرون	120-80	
ضخامت نبشی	میلیمتر	5	
طول کرپی (b)	میلیمتر	طبق شکل پیوست	
عرض کرپی (a)	میلیمتر	طبق شکل پیوست	
طول نبشی یا تسمه (C)	میلیمتر	طبق شکل پیوست	
سایر ابعاد	-	طبق شکل پیوست	



جدول امتیاز فنی کالا

صفحه 2 از 2


نوع کالا :	کرپی و روبنده	
کد کالا :	تاریخ آخرین ویرایش : 89/6/6	فرم شماره : 2

نام شرکت سازنده :	خدمات پس از فروش :
کشور سازنده :	دستورالعمل نصب :
سال ساخت :	دستورالعمل نگهداری :
مدت گارانتی :	نحوه ارائه آموزش :

استاندارد مورد استناد	استانداردهای وزارت نیرو
-----------------------	-------------------------

ردیف	عنوان مشخصه	واحد	مقدار	امتیاز فنی
			پیشنهادهای	تخصیصی
1	جنس	-		10
2	ضخامت پوشش گالوانیزه گرم	میکرون		10
3	ضخامت نبشی	میلیمتر		10
4	طول کرپی (b)	میلیمتر		10
5	عرض کرپی (a)	میلیمتر		10
6	طول نبشی یا تسمه (c)	میلیمتر		10
7	سایر ابعاد	-		10
9	وزن کل	کیلو گرم		10
	حسن سابقه فنی ، دقت در ساخت			20
	جمع امتیاز فنی			100

* : مطابق استاندارد بودن الزامی است .



نوع	جهت	۲۰۰-۹ سنتی				۴۰۰-۹ سنتی				۶۰۰-۹ سنتی				۶۰۰-۱۲ سنتی				۴۰۰-۱۲ گرد				۶۰۰-۱۲ گرد			
		۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴
A	a	۲۷	۳۰	۳۲	۳۵	۳۰	۳۵	۳۵	۴۰	۳۵	۳۷	۴۰	۴۵	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۲۰	۲۵	۳۰	۳۰	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰
	b	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۲۵	۲۷	۳۰	۳۲	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰	۲۰	۲۵	۳۰	۳۰	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰
	C	۴	۵	۸	۱۰	۴	۵	۸	۱۰	۴	۵	۸	۱۰	۴	۵	۸	۱۰	۴	۵	۸	۱۰	۴	۵	۸	۱۰
F	d	۲۷	۳۰	۳۲	۳۵	۳۰	۳۵	۳۵	۴۰	۳۵	۳۷	۴۰	۴۵	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۲۰	۲۵	۳۰	۳۰	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰
	E	۱۸	۲۰	۲۲	۲۴	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۲۵	۲۷	۳۰	۳۲	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰	۲۰	۲۵	۳۰	۳۰	۲۸	۳۰	۳۵	۴۰